



ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»

Код ЄДРПОУ: 39223317

Адреса: 04116, м. Київ, вул. Коперника, буд. 12 Д

☎ +38 (097) 231-75-22

✉ ls.garant.2021@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»



В.Ю. Денисова

12 «квітня» 2021 р.
Договір № ЛГ-СА-29032021-01 від 12.04.2021 р.

ВИСНОВОК

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень нежитлової будівлі

Об'єкт: Будівля (літ. Б), загальною площею 2159, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 22а

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), код ЄДРПОУ 01993871, в особі директора Павленко Г.П., яка діє на підставі Статуту

Відповідальний виконавець:



В.А. Ничипоренко
/експерт, кваліфікаційний
сертифікат серії
АЕ № 003562/

м. Київ

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень нежитлової будівлі (літ. Б), загальною площею 2159, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 22а.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 391 від 28.03.2018 р. «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» на замовлення: КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), код ЄДРПОУ 01993871, в особі директора Павленко Г.П., яка діє на підставі Статуту, було виконане технічне обстеження приміщень нежитлової будівлі (літ. Б), загальною площею 2159, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 22а, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та кваліфікаційного сертифікату серія АЕ № 003562 в категорії «Експерт» на технічне обстеження будівель і споруд, виданого Ничипоренко Володимиру Анатолійовичу 13 березня 2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією 13.03.2015 року № 51-Е (надалі – Експерт з технічного обстеження будівель і споруд).

За результатами проведеного технічного обстеження та висновками Експерта з технічного обстеження будівель і споруд, станом на 12.04.2021 р., встановлено:

Елемент обстеження:	Опис елементу на відповідність до ДБН
Шлях руху по ділянці	Шлях руху МГН по ділянці забезпечує умови безперешкодного пересування до входної групи будівлі. Ширина пішохідного шляху зі зустрічним рухом забезпечує безперешкодний рух осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення.
Вхідна група	Горизонтальна площадка перед входними дверима має рівну, суцільну поверхню та додатково проклеєна антиковзними стрічками для забезпечення безпечного пересування відвідувачів. Доступність осіб у кріслі колісному до входу забезпечено розумним пристосуванням шляхом встановлення зйомної конструкції скосу (заїзду) з безпечним уклоном відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», що забезпечує мінімальний стандарт доступності для МГН.

Вхідні двері, тамбур	Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. Висота порогу – не перевищує 0,02м, що відповідає вимогам будівельних норм. Габаритні розміри тамбуру забезпечують умови безперешкодного потрапляння МГН через тамбур до внутрішніх приміщень будівлі.
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (горизонтальне переміщення)	Шляхи руху по внутрішнім приміщенням забезпечують безперешкодне пересування всередині будівлі. Ширина шляху руху складає 2,24 м, що забезпечує вільне пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по будівлі. В наявності зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному діаметром мінімум 1,5 м. Ширина дверних отворів забезпечує доступність МГН до приміщень, де ведеться медичне обслуговування населення. Висота порогів – не перевищує нормативно-допустимий показник 0,02м.
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (вертикальне переміщення)	Вертикальне переміщення всіх груп населення забезпечують внутрішні сходові марші та внутрішній ліфт. Сходові марші облаштовані поручнями для безпечного пересування відвідувачів. Сходинок маршу мають рівну та суцільну поверхню. Габаритні розміри ліфтової кабіни та ширина дверного отвору в кабіну ліфта забезпечують мінімальний стандарт для вертикального пересування по поверхам всіх груп населення в тому числі МГН.
Санітарно-гігієнічні приміщення	Габаритні розміри санітарно-гігієнічного приміщення розраховані для усіх груп населення, в тому числі МГН. Ширина дверного отвору в санітарно-гігієнічне приміщення складає 0,9 м, що забезпечує безперешкодне пересування осіб у кріслах колісних. Проектні рішення приміщення забезпечують мінімальний стандарт доступності та умови вільного користування таким приміщенням маломобільними групами населення із забезпеченням зони для маневреності крісла колісного. Санітарно-гігієнічне приміщення оснащено унітазом та умивальником. Встановлені поручні для безпечного користування сангігієнічними приладами.

Об'єкт: Будівля (літ. Б), загальною площею 2159, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 22а



В. А. Ничипоренко

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Відповідно до проведеного обстеження вхідної групи та приміщень будівлі (літ. Б), загальною площею 2159, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 22а, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, встановлено, що будівля та приміщення є доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Приміщення та будівля, які були обстежені, відповідають нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Відповідальний виконавець:
Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд
(кваліфікаційний сертифікат
серії АЕ № 003562)



Ничипоренко В.А.

ФОТОФІКСАЦІЯ ІСНУЮЧОГО СТАНУ



Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.

Об'єкт: Будівля (літ. Б), загальною площею 2159, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 22а



В. А. Ничипоренко

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 003562

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Ничипоренко Володимир Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії
від 11.03.2015 № 51, затвердженим президією
Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3427 .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова (підписав) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзильович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

